



2015100199U

连云港市环境监测中心站司法鉴定所

检测报告

连环鉴 [2017] 检字第 (06) 号

检测类别:

委托检测

委托单位:

连云港市赛科废料处置有限公司

地址: 海昌南路 78 号

邮编: 222001

电话: 85521785

2017 年 5 月 24 日

检测 结果

共 2 页第 2 页

采样点 位或样 品编号		采样 日期	废水排 放量 (t/d)	检 测 项 目										单位: mg/L (pH除外)
				pH (无 量纲)	化学需 氧量	悬浮物	石油类	氨氮	总磷	砷	汞	铅	镉	
污水站 出口	05-10 11:30	15	6.95	27.9	14	0.11	4.23	0.32	0.0035	ND	ND	ND	ND	
	05-11 11:30	15	6.94	32.8	13	0.11	4.15	0.29	0.0034	ND	ND	ND	ND	
检出限			-	-	-	-	-	-	-	0.00002	0.029	0.002	0.022	
《连云港市(堆场港)化学工业园区污 水处理厂接管标准》			5~8	1000	600	20	40	1.0	-	-	-	-	-	
《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) B级限值			-	-	-	-	-	-	0.3	0.005	0.5	0.05	1.5	
分析方法			《水和 废水监 测分析 方法》 (第四 版) 便携式 pH计	GB/T 11914 -1989 重铬酸 盐法	GB/T 11901 -1989 重量法	HJ637 -2012 红外分 光光度 法	HJ535 -2009 纳氏试 剂分光 光度法	HJ670 -2013 连续流 动-钼 酸铵分 光光度 法	HJ694 -2014 原子荧 光法	HJ597 -2011 冷原子 吸收分 光光度 法	GB/T7475-1987 原子吸收分光光度法	HJ757 -2015 火焰原 子吸收 分光光度法		
生产情况及污水处理设施运行情况			正常											
备 注			“ND”表示未检出。											

